

АКТ

периодической проверки вентиляционных каналов

«21.» 04. 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГУП ДЕЗ района «Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков

произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: Ремизовское шоссе, д. 165Д корп. 6.
Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-248, вентиляция исправна, работает.

могут быть допущены к эксплуатации _____;

не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____.

/Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный» _____ Д.Ю. Хлебалин


Чистильщики

А.В. Горчаков

Н.В. Горчаков

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» _____

Е.Ф. Гулевский



АКТ

обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«18.» 04. 2014г.

Комиссия в составе: главного инженера ГУП ДЕЗ района «Северный» Д.Ю. Хлебалина, ген. директора ООО «ЛИРА» О.А. Маслова составили настоящий акт в том, что система ДУ и ППА в доме по адресу: _____
Ямбровское шоссе, д. 165А корп. 6
находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Гл. инженер ГУП ДЕЗР «Северный»

Д.Ю. Хлебалин

Ген. директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов



Резников Е.А.