

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

"23" июня 2014 г.

АКТ № 000741 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): **ГУП ДЕЗ района Северный**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/023

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Е корп.3 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	28487	Q= 9069,96373 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРН-80	996	M1= 1208573,533 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРН-80	1002	M2= 1207541,7 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	11483/11483А	Траб.= 23605,14 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	28.11.2015
ВИС.Т	28487	Q= 5947,52 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРН-50	1013	V1= 479643,88 м³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРН-50	689	V2= 396538,68 м³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	14102/14102А	Траб.= 38953,29 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	28.11.2015
ТПТ-1	2395		трубопровод ХВС	28.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись


Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04



М.П.



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04

