

«СВЕРДЛОВСКИЙ»
 Первый заместитель директора-
 Главный инженер Филиала №3
 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
 А.Ф.Москвичёв /
 2013 г.

АКТ (теплоноситель-сетевая вода)

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя абонента № 03-04-307, по адресу: 9-я Северная Линия, д.17 с.2

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, составили настоящий акт о том, что произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии, проверена комплектность необходимой технической документации, а также проверена техническая исправность. В результате чего установлено:

Узел учёта соответствует Правилам Учёта тепловой энергии от 1995г.

На основании изложенного представители теплопотребляющей и теплоснабжающей организации допускают к коммерческим расчётам узел учёта расхода тепловой энергии с «30» сентября 2013 г. на срок действия Госповерки приборов и пломбирует узел учёта тепловой энергии в следующем составе:

№№ п/п	Наименование приборов, тип	Заводской №	На каком трубопроводе установлен	Градуировка, цена 1 един. Зима:	Показ, приборов на день приемки Лето:	Дата	
						Госповерки	Очередной Госповерки
1	Перв. преобр. расхода ПРН- 50	22667-1	подающий	2,0 - 50 м³/ч	0,1 - 10 м³/ч	16.07.2012	16.07.2016
2	Перв. преобр. расхода ПРН- 50	22667-2	обратный	2,0 - 50 м³/ч	0,1 - 10 м³/ч	16.07.2012	16.07.2016
3	Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) SA-94/2M Подпитка 10 л/имп	22667	E (Q)	Гкал	12745	16.07.2012	16.07.2016
			V1 (G1)	т	415678		
			V2 (G2)	т	420356		
			Траб.	ч	65035		
			T _G <Gmin	ч			
			T _G >Gmax	ч			Из распечатки отчета
			Таварии	ч			
4	Комплект термометров сопротивления КТПТР-01	9516	подающий	100 П		13.05.2011	13.05.2015
		9516А	обратный			13.05.2011	13.05.2015
5	Регистратор: РИПТ-						После ремонта
Ежечасовая распечатка параметров: G1 и G2 в тоннах, t ₁ и t ₂ в °С							
6	Счетчик гор. воды ETWI-25	7902428	подпиточный	л/имп.м³	00000	03.06.2013	03.06.2017

Директор Предприятия №4
 Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» /

ОАО «МОЭК»
 Филиал №3
 «Северо-Восточный»
 Предприятие №4

Инженер 2-категории Предприятия №4
 Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» /

Зам.начальник отдела №3 Филиала №18
 «Метрология и эксплуатация приборов учёта»

ОАО «МОЭК»
 Филиал №18 «Метрология и эксплуатация приборов учёта»
 Отдел эксплуатации №3 (СВАО)

С.В.Волков

Проверил: Вед инженер Филиала №3
 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»

«Северный»
 В.Ширникова
 Дирекция
 единого
 заказчика
 района
 «Северный»
 № 880018/С.П.

Инженер ТЭП Д.Е.З.Р. Северный

Ремонт