

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



" 23 " июня 2014 г.

АКТ № 00084 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУ  
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/030

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 23 корп. 2 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в  
эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	17087	Q= 5820,63 Гкал.	теплосчетчик на отопление	25.11.2015
ПРП-80	716	M1= 477490,12 т	подающий трубопровод ЦО	25.11.2015
ПРП-80	737	M2= 477792,02 т	обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
КТПТР-01	3096/3096А	Траб.= 21213,16 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	25.11.2015
ВИС.Т	17087	Q= 4742,37 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	25.11.2015
ПРП-50	2643	V1= 478117,04 м³	подающий трубопровод ГВС	25.11.2015
ПРП-40	2382	V2= 420053,35 м³	обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
КТПТР-01	3068/3068А	Траб.= 35455,04 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	25.11.2015
ТПТ-1	2362		трубопровод ХВС	25.11.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гээнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103


подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись



М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

- - - - - границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 17087 по системе ЦО учитывает потребление жилой и нежилой части дома, по системе ГВС учитывает только жилую часть дома.  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный, Леоненкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04  
(должность, фамилия, номер телефона)



подпись

М.П.