


«СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Северный
Е.Л. Колесова
«23» ДОКУМЕНТОВ 2014г.



П А С П О Р Т
готовности жилого дома и придомовой территории к осенне-зимней
эксплуатации 2014 - 2015 гг.

Административный округ - _____ Северо-Восточный _____
Район - _____ Северный _____
Адрес строения г.д Северная линия, г.д 3 корп. 2

Комиссия в составе:

Председатель – _____ Столяров В.В. _____
Члены комиссии:
ГКУ «ИС района Северный» _____ Евтеева В.Г. _____
Управляющей организации _____ Лобах М.В. _____
Подрядной организации __ **ООО «PCY «Север»** Владимиров М.В. _____
Старший по дому или подъезду _____
Мосжилинспекции __ **Аносова Т.А.** _____



произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в зимний период, и установили следующее:
Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по 5-ти бальной системе _____ хорошо _____

Подписи:

Председатель _____ **В.В. Столяров**

Члены комиссии _____ **В.Г. Евтеева**
_____ **М.В. Лобах**
_____ **М.В. Владимиров**



№ п/п	Вид конструктивных элементов	Оценка технического состояния
1	Кровля (металл, мягкая, шиферная).	<i>хорошо</i>
2	Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима, в т. ч. теплоизоляция трубопроводов и др.).	<i>хорошо</i>
3	Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др.	<i>хорошо</i>
4	Входные двери, оконные заполнения и двери на лестничных клетках и межэтажных переходах (исправность, наличие доводчиков и автоматических запирающих устройств).	<i>хорошо</i>
5	Тех подполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждение приямков, изоляция вводов инженерных коммуникаций, герметизация мест пересечения коммуникаций, выполнение освещения во взрывобезопасном исполнении, исправность входных дверей и другие работы по приведению помещения в соответствие с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве»).	<i>хорошо</i>
6	Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту).	<i>23.05.2014</i>
7	Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО, номер и дата акта сдачи).	—
8	Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность, отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла).	<i>хорошо</i>
9	Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию правил ТБ)	<i>удовлетвор. 13.02.14г.</i>
10	Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи)	<i>акт от 25.04.14г.</i>
11	Отмостки, приямки (исправность).	<i>хорошо</i>
12	Фасады (исправность, герметизация стыков).	<i>хорошо</i>
13	Обеспеченность, инвентарем, противогололедными реагентами и составами для уборки в зимний период.	<i>обеспечено</i>
14	Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопожарного водопровода).	<i>выполнено акт от 24.04.14г.</i>