

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



АКТ № 00089 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):  
**ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"**

ТП № 03-04-308

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 1 корп. 3 жилая часть  
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в  
эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	07768	Q= 13214,84 Гкал.	<i>теплосчетчик на отопление</i>	19.01.2016
ПРП-150	36	M1= 1620928,54 т	<i>подающий трубопровод ЦО</i>	19.01.2016
ПРП-150	38	M2= 1619866,65 т	<i>обратный трубопровод ЦО</i>	19.01.2016
КТПТР-01	12036/12036А	Траб.= 25183,13 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ЦО</i>	19.01.2016
ВИС.Т	07768	Q= 6803,37 Гкал.	<i>теплосчетчик на ГВС</i>	19.01.2016
ПРП-80	253	V1= 581903,62 м³	<i>подающий трубопровод ГВС</i>	19.01.2016
ПРП-50	483	V2= 485525,91 м³	<i>обратный трубопровод ГВС</i>	19.01.2016
КТПТР-01	12030/12030А	Траб.= 37758,96 ч	<i>подающий/обратный трубопровод ГВС</i>	19.01.2016
ТПТ-1	3487		<i>трубопровод ХВС</i>	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:  
Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Горэнергобыт" ОАО "МОЭК"  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103

подпись 


Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись 

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; ⊠ - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 7768 учитывает потребление жилой и нежилой части дома по системе ЦО. По системе ГВС учитывает только жилую часть.

(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

тел. (499) 975-71-04

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись \_\_\_\_\_

М.П.

