


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации



АКТ № 004981 03 1 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-201

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 3 **жилая часть**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по "15" марта 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	73934	Q= 10145,64 Гкал.	теплосчетчик на отопление	15.03.2015
ПП-100	763	M1= 1312542,53 т	подающий трубопровод ЦО	15.03.2015
ПП-100	732	M2= 1309355,18 т	обратный трубопровод ЦО	15.03.2015
КТПТР-01	6592/9592AA	Траб.= 48543,72 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	15.03.2015
ТПТ-1	217		подающий трубопровод ХВС	15.03.2015

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Госэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись



М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; X - запорная арматура;

Примечание УУТЭ марки ВИС.Т № 73934 по системе ЦО учитывает потребление жилой части дома
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭЖ» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Лебешикова И.А.
тел. (499) 975-71-04
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

подпись _____

М.П.