

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель энергоснабжающей  
организации



АКТ № 004531 / 03 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):  
ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ЦТП № 03-04-201

по адресу: г. Москва 9-я Северная линия, д. 11 жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие**

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "09" июля 2014 г. по "09" июля 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	73334	Q= 13511,91 Гкал.	теплосчетчик на отопление	30.05.2018
ПП-1	766	M1= 13836347,14 т	подающий трубопровод ЦО	30.05.2018
ПП-2	707	M2= 1383168,20 т	обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
КТПТР-01	6574/6574А	Траб.= 50846,6 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	30.05.2018
ВИС.Т	73334	Q= 13337,25 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	30.05.2018
ПП-3	2316	V1= 841111,58 м³	подающий трубопровод ГВС	30.05.2018
ПП-4	2422	V2= 620105,82 м³	обратный трубопровод ГВС	30.05.2018
КТПТР-01	4797/4797А	Траб.= 84928,87 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	30.05.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(\*3538) пломба №01-103


подпись 

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись 



И.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊙ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: УУТЭ марки ВИС.Т № 73334 учитывает потребление жилой части дома по системе ЦО и ГВС.  
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(\*3538). Пломба №01-103  
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

Ответственный представитель потребителя: ст. инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.  
тел. (499) 975-71-04  
(должность, фамилия, номер телефона)

