

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации



"23" июня 2014 г.

АКТ № 000401 03 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов ула учета тепловой энергии и теплоносителя
потребителя (далее УУТЭ): ГУП ДЕЗ района Северный

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-04-0932/024

По адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе 165 Д корп.4 жилая часть

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в
эксплуатацию с 23 июня 2014 г. по 23 июня 2015 г. в следующем
составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приёмки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
АП-5		Q= 944,33 Гкал.	теплосчетчик на отопление	19.01.2016
КМ-5, Ду=80	92010	V1= 122116,87 м³	подающий трубопровод ЦО	19.01.2016
ППС, Ду=80	92004	V2= 122325,96 м³	обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
КТС-Б	11103 г/х	Траб.= 2834,7 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
АП-5		Q= 471,79 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	19.01.2016
КМ-5, Ду=50	92596	M1= 16914,43 т	подающий трубопровод ГВС	19.01.2016
ППС, Ду=50	92576	M2= 10915,934 т	обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
КТС-Б	11127 г/х	Траб.= 3622,55 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гознергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)


Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись

Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.

(должность, фамилия, номер телефона)


тел.: 8 (499) 975-71-04



подпись

М.П.

Схема учета тепловой энергии у Потребителя



Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; - расходомер; - запорная арматура;

Примечание: асиладъ часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04

