

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель энергоснабжающей
организации

"23" июня 2014 г.

АКТ № 000801 03 / 1 / 14

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее УУТЭ):

ГУП г.Москвы ДЕЗР "Северный"

ТП № 03-04-0932/028

по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 165Е корп. 11

жилая часть

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(соответствие или указать несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с "23" июня 2014 г. по "23" июня 2015 г. в составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на день приемки	Место установки Наличие пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	09188	Q= 6997,75 Гкал.	теплосчетчик на отопление	26.01.2016
ПРН-80	285	M1= 822091,66 т	подающий трубопровод ЦО	26.01.2016
ПРН-80	1129	M2= 821802,04 т	обратный трубопровод ЦО	26.01.2016
КТПТР-01	15134/15134А	Траб.= 28767,92 ч	подающий/обратный трубопровод ЦО	19.01.2016
ВИС.Т	09188	Q= 4533,71347 Гкал.	теплосчетчик на ГВС	26.01.2016
ПРН-40	185	V1= 277928,44 м³	подающий трубопровод ГВС	26.01.2016
ПРН-40	58	V2= 215589,38 м³	обратный трубопровод ГВС	26.01.2016
КТПТР-01	15135/15135А	Траб.= 46699,91 ч	подающий/обратный трубопровод ГВС	19.01.2016
ТПТ-1-3	1103		трубопровод ХВС	19.01.2016

Представитель энергоснабжающей организации:

Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11 "Гоэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Д.И. Соболев т-н:657-98-46(*3538) пломба №01-103

подпись 


Ответственный представитель потребителя старший инженер ГУП ДЕЗ района Северный Леоненкова И.А.


(должность, фамилия, номер телефона)

тел.: 8 (499) 975-71-04

подпись 

М.П.





Условные обозначения

— ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС – трубопровод по системе ТЭ/ЦО/ВЕНТ/ГВС

----- границы УУТЭ

→ - направление движения теплоносителя

TC - теплосчетчик; ⊗ - расходомер; ✕ - запорная арматура;

Примечание: _____ жилая часть
(перечислить потребителей, учитываемых УУТЭ)

Представитель энергоснабжающей организации: Главный специалист ПТО ОС №3 (СВАО) Филиала №11

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Соболев Д.И. тел. (495)657-98-46(*3538). Пломба №01-103
(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

Ответственный представитель потребителя: старший инженер ГУП ДЕЗ района «Северный» Леоненкова И.А.
тел.: 8(495)975-71-04



подпись _____

подпись _____