

ООО "" Энергетика Эл Сервис""
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации № 4805
Действительно до "01" февраля 2016г.

Заказчик: ГБУ «Жилищник района Северный»
Объект: Жилой дом
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.165Д к.1
Дата проведения измерений: "17" апреля 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1
визуального осмотра

1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.33-1.1.36; 7.1.1; 7.1.9; 7.1.14; 7.1.15; 7.1.17; 7.1.18; 7.1.24; 7.1.29; 7.1.30.	Соответствует ПУЭ
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок	ПУЭ: 1.1.19; 1.1.20; 4.1.3-4.1.7; 4.1.11-4.1.16; 4.1.18-4.1.25; 4.1.28; 6.2.6; 6.3.15; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.28; 7.1.2-7.1.8; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.52; 7.1.57.	Соответствует ПУЭ
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32	Соответствует ПУЭ
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5(пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16.	Соответствует ПУЭ

1	2	3
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37	Соответствует ПУЭ
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ: 1.5.13-1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.34; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66.	Соответствует ПУЭ
7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 3.1.2-3.1.7; 6.1.32-6.1.34; 6.1.36	Соответствует ПУЭ
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.1.29; 2.1.14-2.1.30; 2.1.31-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.2.12; 6.2.13; 7.1.32- 7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55-7.2.57	Соответствует ПУЭ
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.15; 2.3.18-2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53	Соответствует ПУЭ
10. Рекламное освещение	ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; 6.1.49	-
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 7.1.46-7.1.56; 7.1.58; 6.6.1-6.6.31	Соответствует ПУЭ
12. Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов на вводе в здание	ПУЭ: 1.7.55-1.7.63; 1.7.66; 1.7.76-1.7.81; 1.7.100-1.7.104; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7.118; 7.1.59; 7.2.60; 1.7.82; 1.7.83; 1.7.119-1.7.123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162-1.7.164; 1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88	Соответствует ПУЭ
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	-
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	ПУЭ: 1.129; 1.130; 2.1.31	Соответствует ПУЭ

Заключение: _____

Испытания провели: Рук. испытательной лаборатории
(должность)
Инженер-наладчик
(должность)
Протокол проверил: Тех.директор
(должность)



Ставровский А.А.
(Ф.И.О.)
Зверев Е.Л.
(Ф.И.О.)
Пащенко А.В.
(Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

АКТ
Обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«21.» 05. 2015 г.

Дом № 165Д кор.1 по улице Дмитровское шоссе

Муниципального района Северный.

Настоящий акт составлен о том, что система ДУ и ППА находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Генеральный директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов

Представитель ГБУ
«Жилецник района «Северный»



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов

«25» 05 2015г.


Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики _____ А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков _____ произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: _____ **Дмитровское шоссе д. 165Д корп. 1** _____.

В квартирах №№ 1-180 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии _____.

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-180 _____;

Не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____.

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Северный»



_____ **Д.Ю. Хлебалин**

Чистильщики

_____ **А.В. Горчаков**

_____ **Н.В. Горчаков**

Генеральный директор ООО «СКТ «Север»



_____ **Е.Ф. Гулевский**

**МЕДИАННЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОКОМПЛЕКТА 04 01 № от 15 г.**

Наименование потребителя: ГБУ Жилищник р-на Северный Абонент: 024
 Адрес потребителя: Д. Димитровское ш д 165, Д-1 Телефон: 767-83-40
 Ответственное лицо: Медведева И.А.

Базисный тариф: 70,400 руб/кВт.ч Тариф: 17488 Период: с 01.01.2010 по 31.12.2010 По 80 кв.м.
 Начисление: 1 Итого: 17488 Период: с 01.01.2010 по 31.12.2010 По 80 кв.м.

Дата	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	
01-01	8,78673	82,3	82,3	1821,145	1820,728	0,000	0,417	7,7	8,1	24,00
02-01	7,78997	81,7	81,4	1820,813	1820,791	0,000	0,422	7,7	8,1	24,00
03-01	8,49870	81,4	81,0	1821,400	1820,881	0,000	0,421	7,7	8,1	24,00
04-01	7,18610	81,7	81,0	1819,422	1819,178	0,000	0,447	7,7	8,1	24,00
05-01	8,11427	81,0	81,6	1818,807	1818,807	0,000	0,451	7,9	8,1	24,00
06-01	10,18787	81,8	81,8	1814,763	1814,291	0,000	0,471	7,9	8,0	24,00
07-01	17,70268	82,1	81,9	1814,203	1814,204	0,000	0,475	7,8	8,1	24,00
08-01	17,41894	81,7	81,9	1813,667	1814,534	0,000	0,483	7,7	8,1	24,00
09-01	11,18417	81,7	81,8	1819,270	1818,816	0,000	0,454	7,9	8,1	24,00
10-01	10,08485	81,0	84,2	1818,131	1818,817	0,000	0,444	7,8	8,0	24,00
11-01	8,10388	81,7	81,1	1821,344	1820,814	0,000	0,431	7,8	8,0	24,00
12-01	7,11712	81,8	81,1	1821,813	1821,178	0,000	0,424	7,9	8,1	24,00
01-02	8,10718	84,7	81,8	1821,138	1817,784	0,000	0,731	8,0	8,0	24,00
02-02	8,10717	81,8	81,1	1821,333	1821,434	0,000	0,464	7,8	8,1	24,00
03-02	8,10718	81,8	81,1	1824,217	1821,793	0,000	0,421	7,7	8,1	24,00
04-02	7,14814	81,8	81,8	1824,708	1824,293	0,000	0,443	7,8	8,0	24,00
05-02	7,08986	81,8	81,6	1824,382	1821,847	0,000	0,428	8,0	8,0	24,00
06-02	7,09182	81,8	84,8	1824,471	1824,241	0,000	0,421	8,1	8,0	24,00
07-02	8,08104	81,7	84,1	1818,402	1818,872	0,000	0,427	8,1	8,0	23,36
08-02	7,14814	81,7	81,7	1824,818	1824,877	0,000	0,441	8,1	8,0	24,00
09-02	10,08485	81,8	84,7	1821,049	1817,841	0,000	0,438	8,0	8,1	24,00
10-02	11,85810	81,4	81,2	1819,178	1818,807	0,000	0,471	8,0	8,1	24,00
11-02	8,08107	84,1	81,8	1818,168	1818,712	0,000	0,441	7,9	8,0	24,00
12-02	8,07100	11,7	81,8	1822,241	1821,888	0,000	0,422	7,7	8,0	24,00
01-03	7,08987	84,1	81,0	1821,442	1820,821	0,000	0,428	7,8	8,0	24,00
02-03	10,18787	81,1	81,1	1819,131	1818,771	0,000	0,448	8,1	8,0	24,00
03-03	8,10388	81,7	81,8	1822,718	1821,033	0,000	0,283	8,0	8,0	24,00
04-03	8,10718	81,8	81,8	1824,310	1824,418	0,000	0,367	7,8	8,1	24,00
05-03	7,14814	81,7	81,8	1823,817	1821,247	0,000	0,278	8,0	8,0	24,00
06-03	7,08986	81,8	84,1	1826,917	1826,814	0,000	0,317	7,7	8,0	24,00
07-03	7,08986	81,1	81,1	1824,134	1824,793	0,000	0,246	8,1	8,0	24,00
Итого	277,47114	47,5	89,4	47126,881	47040,217		12,215	7,8	8,1	743,36

Энергетическая компания: МОЭК Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12
 Контактный телефон: 767-83-40 Контактное лицо: Медведева И.А.

Период	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]	Энерг. [кВт.ч]
01-02-10 00-00	4118,41350	1306,095	1799,867	21407,449
01-03-10 00-00	3848,97124	1052,941	1879,130	20676,487
Итого	277,47114	47,56	89,53	743,36

- Расшифровка ошибок:
- (1) перекресток
 - (2) перекресток
 - (3) ошибка датчика
 - (4) ошибка
 - (5) перекресток
 - (6) перекресток
 - (7) перекресток
 - (8) перекресток
 - (9) перекресток
 - (0) перекресток

№ документа: 040 **ОАО "МОЭК"**
 Филиал № 11 "Горэнергосбыт"
 Отделение сбыта



РЕЗЮМЕ ПРОТОКОЛА УСТАТОВАГО ЗАСІДАННЯ
 ПРАВОСЛАВНОЇ РАДИ М. КИЄВА

Назва: ГБУ «Жилищно-комунальний район Северный» Номер: 024
 Адрес: Дмитровское ш. д. 165, Д-1 Телефон: 767-83-40
 Ответственный: Лещенкова И.А.

Дата: 12.02.2013 Место: М. Киев
 Протокол №: 12.02.2013.01 Страницы: 1-1

Дата	Счет (тыс.)	С/б (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)	С/к (тыс.)
01-01	1,493,796	91,7	91,8	1818,644	1818,644	1,000	1,000	1,0	1,0
02-01	1,494,147	91,4	91,3	1818,116	1817,644	1,000	1,000	1,0	1,0
03-01	1,493,908	91,7	91,8	1818,365	1818,034	1,000	1,000	1,0	1,0
04-01	1,493,364	91,4	91,4	1818,179	1817,909	1,000	1,000	1,0	1,0
05-01	1,493,113	91,3	91,3	1818,570	1817,191	1,000	1,000	1,0	1,0
06-01	1,492,416	91,7	91,2	1817,640	1817,810	1,000	1,000	1,0	1,0
07-01	1,492,478	91,7	91,7	1818,702	1818,399	1,000	1,000	1,0	1,0
08-01	1,492,124	91,4	91,4	1818,787	1818,038	1,000	1,000	1,0	1,0
09-01	1,491,417	91,7	91,6	1818,981	1818,574	1,000	1,000	1,0	1,0
10-01	1,491,389	91,3	91,7	1818,188	1818,100	1,000	1,000	1,0	1,0
11-01	1,491,049	91,2	91,6	1818,188	1818,407	1,000	1,000	1,0	1,0
12-01	1,491,471	91,8	91,8	1818,701	1818,038	1,000	1,000	1,0	1,0
13-01	1,491,441	91,7	91,7	1818,490	1818,034	1,000	1,000	1,0	1,0
14-01	1,491,040	91,6	91,9	1818,071	1818,440	1,000	1,000	1,0	1,0
15-01	1,491,668	91,6	91,8	1818,490	1818,048	1,000	1,000	1,0	1,0
16-01	1,491,118	91,8	91,8	1818,034	1818,034	1,000	1,000	1,0	1,0
17-01	1,491,041	91,4	91,7	1818,107	1818,104	1,000	1,000	1,0	1,0
18-01	1,491,118	91,8	91,8	1818,478	1818,368	1,000	1,000	1,0	1,0
19-01	1,491,174	91,6	91,7	1818,471	1818,170	1,000	1,000	1,0	1,0
20-01	1,490,990	91,6	91,2	1818,478	1818,108	1,000	1,000	1,0	1,0
21-01	1,490,971	91,3	91,8	1818,444	1818,034	1,000	1,000	1,0	1,0
22-01	1,491,870	91,8	91,4	1818,770	1818,031	1,000	1,000	1,0	1,0
23-01	1,491,101	91,1	91,8	1818,871	1818,444	1,000	1,000	1,0	1,0
24-01	1,491,117	91,4	91,8	1818,784	1818,440	1,000	1,000	1,0	1,0
25-01	1,491,718	91,7	91,8	1818,471	1818,031	1,000	1,000	1,0	1,0
26-01	1,491,643	91,7	91,2	1818,771	1818,084	1,000	1,000	1,0	1,0
27-01	1,491,118	91,3	91,8	1818,107	1818,031	1,000	1,000	1,0	1,0
28-01	1,491,024	91,2	91,2	1818,401	1818,031	1,000	1,000	1,0	1,0
Итого	208,16008	91,7	91,7	40478,702	40468,444	1,000	1,000	1,0	1,0

Составлено: 12.02.2013 Место: М. Киев
 Подписано: 12.02.2013 Место: М. Киев

Т.И. Стороженко	Дата	С/к	С/к	С/к
12-02-13	12.02.2013	1818,702	1818,031	1,000
12-02-13	12.02.2013	1818,448	1818,031	1,000
Итого	208,16008	40478,702	40468,444	1,000

- (1) переписка
- (2) переписка
- (3) переписка
- (4) переписка
- (5) переписка
- (6) переписка



ОАО "МОЭК"
 Филиал № 11 "Горэнергосбыт"
 Отделение сбыта

Телефон: 767-83-40
 Адрес: Дмитровское ш. д. 165, Д-1

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ У БТА ТЕПЛОДОС ВЕРС ИИ
И ТЕПЛОИЩЕТОПЛЯ ЗА 02 мес 13 г.

Назначение потребителя: 154 Мелиховский р-на Северный - абонент 024
 Адрес: Делегатовское ш 9165, Д-1 Телефон: 767-83-40
 Ответственное лицо: Леоненкова И.А.

Баланс на 01.01.13: 17400 руб.
 Счетчик: 15400 руб.

Дата	Тепл. кВт/ч	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал
01-01	17400	47.7	17400	17400	160.374	114.214	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
02-01	17400	47.7	17400	17400	159.576	113.958	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
03-01	17400	47.7	17400	17400	158.778	113.702	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
04-01	17400	47.7	17400	17400	157.980	113.446	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
05-01	17400	47.7	17400	17400	157.182	113.190	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
06-01	17400	47.7	17400	17400	156.384	112.934	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
07-01	17400	47.7	17400	17400	155.586	112.678	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
08-01	17400	47.7	17400	17400	154.788	112.422	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
09-01	17400	47.7	17400	17400	153.990	112.166	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
10-01	17400	47.7	17400	17400	153.192	111.910	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
11-01	17400	47.7	17400	17400	152.394	111.654	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
12-01	17400	47.7	17400	17400	151.596	111.398	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
13-01	17400	47.7	17400	17400	150.798	111.142	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
14-01	17400	47.7	17400	17400	149.999	110.886	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
15-01	17400	47.7	17400	17400	149.201	110.630	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
16-01	17400	47.7	17400	17400	148.403	110.374	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
17-01	17400	47.7	17400	17400	147.605	110.118	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
18-01	17400	47.7	17400	17400	146.807	109.862	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
19-01	17400	47.7	17400	17400	146.009	109.606	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
20-01	17400	47.7	17400	17400	145.211	109.350	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
21-01	17400	47.7	17400	17400	144.413	109.094	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
22-01	17400	47.7	17400	17400	143.615	108.838	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
23-01	17400	47.7	17400	17400	142.817	108.582	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
24-01	17400	47.7	17400	17400	142.019	108.326	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
25-01	17400	47.7	17400	17400	141.221	108.070	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
26-01	17400	47.7	17400	17400	140.423	107.814	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
27-01	17400	47.7	17400	17400	139.625	107.558	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
28-01	17400	47.7	17400	17400	138.827	107.302	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
29-01	17400	47.7	17400	17400	138.029	107.046	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
30-01	17400	47.7	17400	17400	137.231	106.790	0.000	10.750	1.4	4.7	21.10
Итого	5150100	142.7	5150100	5150100	4683360	3344380	0.000	322500	4.2	14.7	170.10

Тепл. кв. м: 17400 - 17400
 Топливо: 17400 - 17400

Т.С. №	Тепл. кВт/ч	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал	Тепл. Гкал
154001	17400	47.7	17400	17400
154002	17400	47.7	17400	17400
Итого	34800	95.4	34800	34800

- 1) Оплата за тепло
- 2) Оплата за газ
- 3) Оплата за электричество
- 4) Оплата за воду
- 5) Оплата за отопление
- 6) Оплата за обслуживание



ОАО "МОЭК"
 Филиал № 11 "Горэнергосбыт"
 Отделение сбыта

ГБУ, Миллионная р-он Северный
Дмитровская ш. 9. 165, Д-1
Леденкова И.А.

024
767-83-40

Q 190, 105

ОАО "МОЭК"
Филиал № 11 "Горэлектросбыт"
Отделение сбыта
СОБОЛЕВ Д.И.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПТО ОСМ 2 СЕВЕР



ГБУ, Ижевское р-на Северный
Дмитровское ш. д. 165, Д-1
Леденкова И.Ф.

024
767-83-40

ОАО "МОЭК"
Филиал № 11 "Горэнергообл"
Отделение сбыта

СОБОЛЕВ Д.И.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ИТО ОСМ 2 СВЕР



Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за январь 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес	
		Вид расчета	населением								
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.	Всего ГВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1301,821	0,000	0,000	1301,821	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	329,696	0,000	329,696	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1073,017	0,000	0,000	1073,017	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	194,160	0,000	194,160	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1656,370	0,000	0,000	1656,370	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	364,481	0,000	364,481	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1848,612	0,000	0,000	1848,612	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	319,093	0,000	319,093	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1600,911	0,000	0,000	1600,911	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	337,687	0,000	337,687	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1508,294	0,000	0,000	1508,294	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	316,826	0,000	316,826	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	0,000	559,910	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	352,793	0,000	352,793	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1722,324	0,000	0,000	1722,324	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	333,806	0,000	333,806	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1188,674	0,000	0,000	1188,674	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,471	0,000	273,471	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1604,949	0,000	0,000	1604,949	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	406,562	0,000	406,562	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1170,897	0,000	0,000	1170,897	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,888	0,000	273,888	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,786	0,000	0,000	1134,786	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	204,821	0,000	204,821	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1914,896	0,000	0,000	1914,896	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	353,982	0,000	353,982	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1822,400	0,000	0,000	1822,400	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	318,333	0,000	318,333	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1449,751	0,000	0,000	1449,751	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	357,246	0,000	357,246	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1159,284	0,000	0,000	1159,284	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	233,746	0,000	233,746	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
5	03-04-0932/029	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	355,887	0,000	0,000	355,887	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2526,852	0,000	0,000	2526,852	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	331,100	0,000	331,100	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1199,229	0,000	0,000	1199,229	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,233	0,000	193,233	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	841,976	0,000	0,000	841,976	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	199,500	0,000	199,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1275,657	0,000	0,000	1275,657	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	220,905	0,000	220,905	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1216,669	0,000	0,000	1216,669	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186,644	0,000	186,644	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3		
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	158,233	0,000	158,233	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	165,707	0,000	165,707	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,837	0,000	0,000	1134,837	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,588	0,000	193,588	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1683,040	0,000	0,000	1683,040	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	130,904	0,000	130,904	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1857,526	0,000	0,000	1857,526	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1926,429	0,000	0,000	1926,429	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	229,673	0,000	229,673	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11
8	03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2032,400	0,000	0,000	2032,400	Северная 9-я линия, 13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2536,830	0,000	0,000	2536,830	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	230,200	0,000	230,200	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1148,263	0,000	0,000	1148,263	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	117,762	0,000	117,762	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2679,662	0,000	0,000	2679,662	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	436,084	0,000	436,084	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
9	03-04-203	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	902,000	0,000	0,000	902,000	Северная 9-я линия, 17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	101,130	0,000	101,130	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 17
10	03-04-307	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2197,909	0,000	0,000	2197,909	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. Отопление	455,945	0,000	455,945	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
11	03-04-308	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3	
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			8743,343	0,000	8743,343	48232,062	0,000	48232,062		

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

ФИО

10 200

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за февраль 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением						Всего ГВ	
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м	Перерасчет ГВ, куб. м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1145.964	0.000	1145.964	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	252.508	0.000	252.508	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	938.726	0.000	938.726	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	149.569	0.000	149.569	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1511.103	0.000	1511.103	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	280.537	0.000	280.537	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1295.828	0.000	1295.828	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	246.412	0.000	246.412	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1488.845	0.000	1488.845	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	261.490	0.000	261.490	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1385.253	0.000	1385.253	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	248.071	0.000	248.071	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	559.910	0.000	559.910	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	268.705	0.000	268.705	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1569.087	0.000	1569.087	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	260.554	0.000	260.554	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1084.209	0.000	1084.209	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	208.102	0.000	208.102	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1499.243	0.000	1499.243	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	310.597	0.000	310.597	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1082.917	0.000	1082.917	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209.911	0.000	209.911	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1018.767	0.000	1018.767	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	164.935	0.000	164.935	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1780.737	0.000	1780.737	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	285.103	0.000	285.103	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1690.104	0.000	1690.104	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	255.202	0.000	255.202	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
5	03-04-0932/029	По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1475.240	0.000	1475.240	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	286.050	0.000	286.050	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1165.997	0.000	1165.997	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186.716	0.000	186.716	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	827.581	0.000	827.581	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1939.259	0.000	1939.259	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	259.700	0.000	259.700	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
6	03-04-0932/030	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1103.475	0.000	1103.475	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	152.257	0.000	152.257	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	884.929	0.000	884.929	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	159.562	0.000	159.562	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1218.698	0.000	1218.698	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	174.658	0.000	174.658	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1171.190	0.000	1171.190	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	150.913	0.000	150.913	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	130.296	0.000	130.296	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	148.698	0.000	148.698	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1046.349	0.000	1046.349	Северная 9-я линия,21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	160.016	0.000	160.016	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,21
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1539.150	0.000	1539.150	Северная 9-я линия,9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	108.749	0.000	108.749	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,9
8	03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1599.420	0.000	1599.420	Северная 9-я линия,7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161.136	0.000	161.136	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1729.049	0.000	1729.049	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.066	0.000	190.066	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1921.720	0.000	1921.720	Северная 9-я линия,13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261.008	0.000	261.008	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,13
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2225.380	0.000	2225.380	Северная 9-я линия,15
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.234	0.000	190.234	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1051.922	0.000	1051.922	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	98.214	0.000	98.214	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
10	03-04-307	По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2426.767	0.000	2426.767	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопление	339.660	0.000	339.660	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
11	03-04-308	По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	715.000	0.000	715.000	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	109.276	0.000	109.276	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,17
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2066.708	0.000	2066.708	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	373.037	0.000	373.037	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
			7041.942	0.000	7041.942	44158.527	0.000	44158.527		

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ФИОЛЕННЯ СБЫТА №2
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И. Г. ГОЛУБ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за март 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес	
		Вид расчета	населением								
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.	Всего ГВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1272,175	0,000	0,000	1272,175	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209,785	0,000	209,785	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1082,179	0,000	0,000	1082,179	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	127,619	0,000	127,619	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1716,083	0,000	0,000	1716,083	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	234,565	0,000	234,565	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1396,612	0,000	0,000	1396,612	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	207,235	0,000	207,235	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1664,187	0,000	0,000	1664,187	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	215,395	0,000	215,395	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1522,270	0,000	0,000	1522,270	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	207,421	0,000	207,421	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	0,000	559,910	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,766	0,000	214,766	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1770,827	0,000	0,000	1770,827	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,372	0,000	214,372	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1242,697	0,000	0,000	1242,697	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопление	2,374	0,000	2,374	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	187,731	0,000	187,731	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1758,808	0,000	0,000	1758,808	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопление	5,705	0,000	5,705	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	274,443	0,000	274,443	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1213,992	0,000	0,000	1213,992	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	192,456	0,000	192,456	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1187,030	0,000	0,000	1187,030	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	145,072	0,000	145,072	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1892,494	0,000	0,000	1892,494	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	247,728	0,000	247,728	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1931,408	0,000	0,000	1931,408	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	221,642	0,000	221,642	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1414,248	0,000	0,000	1414,248	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	242,503	0,000	242,503	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
5	03-04-0932/029	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1186,765	0,000	0,000	1186,765	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	153,570	0,000	153,570	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2541,149	0,000	0,000	2541,149	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	224,200	0,000	224,200	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1190,877	0,000	0,000	1190,877	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	124,807	0,000	124,807	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	854,314	0,000	0,000	854,314	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,348	0,000	133,348	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
6	03-04-0932/030	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	94,478	0,000	0,000	94,478	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1308,831	0,000	0,000	1308,831	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	146,672	0,000	146,672	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1284,535	0,000	0,000	1284,535	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	125,717	0,000	125,717	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	104,715	0,000	104,715	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	112,899	0,000	112,899	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1166,650	0,000	0,000	1166,650	Северная 9-я линия, 21
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,275	0,000	133,275	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1723,850	0,000	0,000	1723,850	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	88,928	0,000	88,928	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1834,508	0,000	0,000	1834,508	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1885,963	0,000	0,000	1885,963	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	157,276	0,000	157,276	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2068,050	0,000	0,000	2068,050	Северная 9-я линия, 13
8	03-04-202	Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2356,470	0,000	0,000	2356,470	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	163,419	0,000	163,419	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1162,178	0,000	0,000	1162,178	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	85,743	0,000	85,743	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2662,600	0,000	0,000	2662,600	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	281,934	0,000	281,934	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	869,000	0,000	0,000	869,000	Северная 9-я линия, 17
9	03-04-203	По расчету	Т/Эн. Отопление	89,437	0,000	89,437	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 17
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2226,832	0,000	0,000	2226,832	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
11	03-04-308	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			6002,168	0,000	6002,168	48041,970	0,000	48041,970		

Итого по: Государственное бюджетное учреждение
 Начальник отдела сбыта №2
 по реализации тепловой энергии
 Н.Г. ГОЛУБ