

ПРОТОКОЛ № 1
визуального осмотра

1. Анализ проектной документации
2. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

Наименование составных элементов электроустановки зданий	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результат осмотра
1	2	3
1. Щитовые помещения	ПУЭ: 1.1.22; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.33-1.1.36; 7.1.1; 7.1.9; 7.1.14; 7.1.15; 7.1.17; 7.1.18; 7.1.24; 7.1.29; 7.1.30.	Соответствует ПУЭ
2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок	ПУЭ: 1.1.19; 1.1.20; 4.1.3-4.1.7; 4.1.11-4.1.16; 4.1.18-4.1.25; 4.1.28; 6.2.6; 6.3.15; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.28; 7.1.2-7.1.8; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.52; 7.1.57.	Соответствует ПУЭ
3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР)	ПУЭ: 3.3.32	Соответствует ПУЭ
4. Вторичные цепи	ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5(пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16.	Соответствует ПУЭ

1	2	3
5. Измерительные трансформаторы	ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37	Соответствует ПУЭ
6. Приборы учета электроэнергии	ПУЭ: 1.5.13-1.5.15; 1.5.18; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.34; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66.	Соответствует ПУЭ
7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ)	ПУЭ: 3.1.2-3.1.7; 6.1.32-6.1.34; 6.1.36	Соответствует ПУЭ
8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети)	ПУЭ: 1.1.29; 2.1.14-2.1.30; 2.1.31-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.2.12; 6.2.13; 7.1.32- 7.1.45; 7.1.55; 7.1.56; 7.2.52; 7.2.55-7.2.57	Соответствует ПУЭ
9. Кабельные линии внутри зданий	ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 2.3.15; 2.3.18-2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53	Соответствует ПУЭ
10. Рекламное освещение	ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18; 6.1.49	-
11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия	ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 7.1.46-7.1.56; 7.1.58; 6.6.1-6.6.31	Соответствует ПУЭ
12. Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов на вводе в здание	ПУЭ: 1.7.55-1.7.63; 1.7.66; 1.7.76-1.7.81; 1.7.100-1.7.104; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7.118; 7.1.59; 7.2.60; 1.7.82; 1.7.83; 1.7.119-1.7.123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146; 1.7.149; 1.7.150; 1.7.162-1.7.164; 1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88	Соответствует ПУЭ
13. Система молниезащиты	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»	-
14. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов	ПУЭ: 1.129; 1.130; 2.1.31	Соответствует ПУЭ

Заключение: _____

Испытания провели: Рук. испытательной
лаборатории
(должность)
Инженер-наладчик
(должность)
Протокол проверил: Тех. директор
(должность)



Ставровский А.А.
(Ф.И.О.)
Зверев Е.Л.
(Ф.И.О.)
Пашенко А.В.
(Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

АКТ
Обследования системы дымоудаления и противопожарной автоматики

г. Москва

«21.» 05. 2015 г.

Дом № 165Е кор.3 по улице Дмитровское шоссе

Муниципального района Северный.

Настоящий акт составлен о том, что система ДУ и ППА находится в исправном состоянии и включена в дежурный режим.

Генеральный директор ООО «ЛИРА»

О.А. Маслов

Представитель ГБУ
«Жилищник района «Северный»



АКТ
периодической проверки вентиляционных каналов

«25.» 05. 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГБУ «Жилищник района Северный» - главный инженер Д.Ю. Хлебалин, представители ООО «СКТ «Север» - чистильщики _____ А.В. Горчаков, Н.В. Горчаков _____ произвели проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений, установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев, плотность кладки каналов, соответствие устройства и материалов нормативным требованиям в доме по адресу: _____ **Дмитровское шоссе д. 165Е корп. 3** _____. В квартирах №№ 1-247 вентиляция исправна, находится в рабочем состоянии _____.

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации в кв. №№ 1-247 _____;

Не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____.

**Гл. инженер ГБУ «Жилищник
района Северный»**



_____ **Д.Ю. Хлебалин**

Чистильщики

_____ **А.В. Горчаков**

_____ **Н.В. Горчаков**

Генеральный директор ООО «СКТ «Север» _____ **Е.Ф. Гулевский**



**РЕСЕТКА-584 ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСИТЕЛИ 24.03.2015 г.**

Название потребителя: ГБУ Миниминск р-на Северный Контакт: 023
 Адрес потребителя: Дзержинское ш. 9, 165, Е-3 Телефон: 767-83-40
 Ответственный: Лежнев И.А.

Теплоснабщик: ТЭ-401-1-1-0 Сер.учет. 28487 Расчетная дата: 24.03.2015
 Расчетный период: 24.03.2015 - 24.03.2015 Расчетный объем: 24.00

Дата	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик	Теплоснабщик
01-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
02-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
03-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
04-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
05-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
06-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
07-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
08-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
09-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
10-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
11-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
12-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
13-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
14-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
15-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
16-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
17-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
18-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
19-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
20-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
21-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
22-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
23-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
24-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
25-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
26-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
27-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
28-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
29-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
30-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
31-01	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00
Итого	1178,204	24,0	24,0	1178,204	1178,204	0,000	0,000	-	-	24,00

Счетчик: ТЭ-401-1-1-0 Сер.учет. 28487 Расчетная дата: 24.03.2015
 Расчетный период: 24.03.2015 - 24.03.2015 Расчетный объем: 24.00

№/Идентификатор	Статус	Создано	Изменено	Удалено	Комментарий
01-01-01 1178,204	0100	1384074,000	1384074,000	1384074,000	0,000,00
01-01-02 1178,204	0100	1384074,000	1384074,000	1384074,000	0,000,00
Итого	0100	08887,150	08887,150	08887,150	0,000,00

- Расшифровка единиц:
- (1) параметр 1 вал
 - (2) параметр 2 вал
 - (3) объем датчика
 - (4) счетчик газа
 - (5) температура
 - (6) коррекция газа
 - (7) электросчетчик

Тип: 0100
 Обслуживание: 2.23 17-11-07 16: ИС-4-2/24 / ИС-4-18 0-61(И1-И2)

ОАО "МОЭК"
 Филиал № 11 "Горэнеп"
 Отделение сбыта


 Район Северный
 № 3
 ИНН 7715005100
 ОГРН 7707083894

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОДОСТАВЛЕНИЯ ЗА 01 мес 1997 г.**

Назначение потребителя: ГБУ "Мелиштинский р-на Северный" Номер: 023
 Адрес потребления: Дмитровское ш. 9 165 Е-3 Телефон: 767-83-40
 Ответственный: Леоненкова А.А.

Теплоэнергетическая организация: ТЭЦ-4 (И.О.И.П. И.И.И.) Расчетная мощность: 1,30 МВт
 Расчетная тепловая мощность: 1,30 МВт Расчетная тепловая энергия: 40 тыс. Гкал

Дата	Тепл. (Гкал)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Эл. (кВт)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Тепл.-Эл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	
01-01	4,45333	31,7	31,7	0,0	342,021	241,631	0,000	37,728	7,9	7,9	24,00
02-01	4,48917	31,9	31,9	0,0	344,724	241,791	0,000	37,532	7,9	7,9	24,00
03-01	4,49817	31,9	31,9	0,0	347,355	241,451	0,000	37,174	7,9	7,9	24,00
04-01	4,49514	31,9	31,9	0,0	345,711	241,711	0,000	37,199	7,9	7,9	24,00
05-01	4,49719	31,9	31,9	0,0	345,755	241,871	0,000	37,124	7,9	7,9	24,00
06-01	4,49791	31,9	31,9	0,0	345,891	241,147	0,000	37,491	7,9	7,9	24,00
07-01	4,49749	31,9	31,9	0,0	345,711	241,175	0,000	37,437	7,9	7,9	24,00
08-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,164	0,000	37,411	7,9	7,9	24,00
09-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
10-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
11-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
12-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
13-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
14-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
15-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
16-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
17-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
18-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
19-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
20-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
21-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
22-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
23-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
24-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
25-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
26-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
27-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
28-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
29-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
30-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
31-01	4,49811	31,9	31,9	0,0	345,891	241,171	0,000	37,386	7,9	7,9	24,00
Итого	137,94014	97,8	97,8	0,0	1197,111	824,791	0,000	172,324	8,0	8,0	744,00

Удостоверенность: И.И.И. Подпись: И.И.И.
 Подпись: И.И.И. Подпись: И.И.И.

ТЭЦ	ТЭЦ	Тепл. (Гкал)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)	Тепл. (МВт)
ТЭЦ-4	ТЭЦ-4	137,94014	97,8	97,8	0,0	1197,111
Итого	Итого	137,94014	97,8	97,8	0,0	1197,111

Табл. № 1-а
 М.П. № 1-а
 М.П. № 1-а

ОАО "МОЭК"
 Филиал № 1 "Горэнерго"
 Отделение сбыта


 № 3
 ИНН 5015005109

**МЕДИАНН ПРОТОКОЛ ЧЕТА ТЕПЛОВОЕ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ЗА 02-03-1997 г.**

Название потребителя: ГБУ "Жилищник р-на Северный" Номер: 023
 Адрес потребителя: Дмитровское ш. д. 9, 165 Е-3 Телефон: 767-83-40
 Контактное лицо: Леоненкова О.А.

Теплоучетчик: ТЭ-1-1-1 Сервис: 1947
 Договор №: 1 Дата ввода: 1997

Дата	Тепл. (кВт)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Теплонос. (кВт)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)
01-02	7,81242	87,03	84,4	1184,834	1179,431	2,600	2,121		24,9
02-02	8,77462	87,03	84,8	1179,479	1176,786	2,600	2,199		24,9
03-02	9,73682	87,03	85,2	1174,522	1174,134	2,600	2,277		24,9
04-02	10,69902	87,03	85,6	1169,565	1171,481	2,600	2,355		24,9
05-02	11,66122	87,03	86,0	1164,608	1168,828	2,600	2,433		24,9
06-02	12,62342	87,03	86,4	1159,651	1166,175	2,600	2,511		24,9
07-02	13,58562	87,03	86,8	1154,694	1163,522	2,600	2,589		24,9
08-02	14,54782	87,03	87,2	1149,737	1160,869	2,600	2,667		24,9
09-02	15,51002	87,03	87,6	1144,780	1158,216	2,600	2,745		24,9
10-02	16,47222	87,03	88,0	1139,823	1155,563	2,600	2,823		24,9
11-02	17,43442	87,03	88,4	1134,866	1152,910	2,600	2,901		24,9
12-02	18,39662	87,03	88,8	1129,909	1150,257	2,600	2,979		24,9
01-03	19,35882	87,03	89,2	1124,952	1147,604	2,600	3,057		24,9
02-03	20,32102	87,03	89,6	1120,000	1145,000	2,600	3,135		24,9
03-03	21,28322	87,03	90,0	1115,043	1142,347	2,600	3,213		24,9
04-03	22,24542	87,03	90,4	1110,086	1139,694	2,600	3,291		24,9
05-03	23,20762	87,03	90,8	1105,129	1137,041	2,600	3,369		24,9
06-03	24,16982	87,03	91,2	1100,172	1134,388	2,600	3,447		24,9
07-03	25,13202	87,03	91,6	1095,215	1131,735	2,600	3,525		24,9
08-03	26,09422	87,03	92,0	1090,258	1129,082	2,600	3,603		24,9
09-03	27,05642	87,03	92,4	1085,301	1126,429	2,600	3,681		24,9
10-03	28,01862	87,03	92,8	1080,344	1123,776	2,600	3,759		24,9
11-03	28,98082	87,03	93,2	1075,387	1121,123	2,600	3,837		24,9
12-03	29,94302	87,03	93,6	1070,430	1118,470	2,600	3,915		24,9
01-04	30,90522	87,03	94,0	1065,473	1115,817	2,600	3,993		24,9
02-04	31,86742	87,03	94,4	1060,516	1113,164	2,600	4,071		24,9
03-04	32,82962	87,03	94,8	1055,559	1110,511	2,600	4,149		24,9
04-04	33,79182	87,03	95,2	1050,602	1107,858	2,600	4,227		24,9
05-04	34,75402	87,03	95,6	1045,645	1105,205	2,600	4,305		24,9
06-04	35,71622	87,03	96,0	1040,688	1102,552	2,600	4,383		24,9
07-04	36,67842	87,03	96,4	1035,731	1099,899	2,600	4,461		24,9
08-04	37,64062	87,03	96,8	1030,774	1097,246	2,600	4,539		24,9
09-04	38,60282	87,03	97,2	1025,817	1094,593	2,600	4,617		24,9
10-04	39,56502	87,03	97,6	1020,860	1091,940	2,600	4,695		24,9
11-04	40,52722	87,03	98,0	1015,903	1089,287	2,600	4,773		24,9
12-04	41,48942	87,03	98,4	1010,946	1086,634	2,600	4,851		24,9
01-05	42,45162	87,03	98,8	1005,989	1083,981	2,600	4,929		24,9
02-05	43,41382	87,03	99,2	1001,032	1081,328	2,600	5,007		24,9
03-05	44,37602	87,03	99,6	996,075	1078,675	2,600	5,085		24,9
04-05	45,33822	87,03	100,0	991,118	1076,022	2,600	5,163		24,9
Итого	167,18402	87,03	100,0	10748,822	10748,822	26,000	26,000		24,9

Теплонос. = 270,00 кВт
 ТЭП = 270,00 кВт
 ТЭП = 270,00 кВт
 ТЭП = 270,00 кВт

ТЭП	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)	Тепл. (Гкал)
01-01-1997	10490,80420	10490,80420	10490,80420	10490,80420
01-01-1998	17000,00000	17000,00000	17000,00000	17000,00000
Итого	27490,80420	27490,80420	27490,80420	27490,80420

Тепл. = 270,00

Обновление 2.25 12-11-97 104 / 04-0-0.04 / 00-0-0.15, 0-01(01-02)

ОАО "МОЭК"
 Филиал № 11 "Горэнерго"
 Отделение сбыта



ПОСТУПКИ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСЧЕТАЧЕЙ ЗА 03 МЕС. 2011 Г.

Наименование потребителя: ГБУ «Жилищник р-на Северный»
 Адрес потребителя: Дмитровское ш. д. 165 Е-3
 Ответственный: Леоненкова И.А.

№-счет: 023
 Телефон: 767-83-40

Период начисления: 01-03-2011 - 31.03.2011
 Дата составления: 01.04.2011

Лист № 1 из 1
 Подпись: И.А. Леоненкова

Дата	Счетчик	Среднее значение	Коэффициент	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение
01-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-03	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Составлено в соответствии с показаниями приборов учета.
 Подпись: И.А. Леоненкова

№	Счетчик	Среднее значение	Коэффициент	Среднее значение	Среднее значение
1	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00
2	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00
3	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00
Итого	4 00000	0,00	1,00	0,00	0,00

Расшифровка единиц:
 1 - кубометр
 2 - кубометр
 3 - кубометр
 4 - кубометр
 5 - кубометр
 6 - кубометр

Товар № 023/11

Составлено в соответствии с показаниями приборов учета.


ОАО «МОЭК»
 Филиал № 11 «Горэнерго»
 Отделение сбыта



№ документа: ГБ4, Меломытский б-ка Северный
№ документа: Дмитровское ш. д. 165 ЕЗ
№ документа: Леоненкова У.А.

023
767-83-40

ОАО "МОЭК"
Филиал № 11 "Горэнерго"
Отделение сбыта
СОБОЛЕВ Д.И.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ИТООСМ2 СЕВЕР



№ документа: Г54 Шмидтское р-на Северный № 023
№ документа: Дмитровское ш. д. 165, Е3 № 767-83-40
№ документа: Леонькова И.И.

Дата документа: _____
Дата документа: _____

Table with multiple columns and rows, mostly containing faint or illegible text. The structure appears to be a ledger or a detailed record sheet with several columns and numerous rows.

ОАО "МОЭК"
Филиал № 1-1 "Горэнерго"
Отделение сбыта
СОБОЛЕВ Д.И.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ИТО ОСМ2 СЕВЕР




Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за январь 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Г/кал	Перерасчет ТЭ, Г/кал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м	Перерасчет ГВ, куб. м	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1301,821	0,000	1301,821	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	329,696	0,000	329,696	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1073,017	0,000	1073,017	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	194,160	0,000	194,160	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1656,370	0,000	1656,370	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	364,481	0,000	364,481	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1848,612	0,000	1848,612	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	319,093	0,000	319,093	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1600,911	0,000	1600,911	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	337,687	0,000	337,687	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1508,294	0,000	1508,294	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	316,826	0,000	316,826	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	559,910	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	352,793	0,000	352,793	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1722,324	0,000	1722,324	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	333,806	0,000	333,806	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1188,674	0,000	1188,674	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,471	0,000	273,471	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1604,949	0,000	1604,949	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	406,562	0,000	406,562	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1170,897	0,000	1170,897	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	273,888	0,000	273,888	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,786	0,000	1134,786	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	204,821	0,000	204,821	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1914,896	0,000	1914,896	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	353,982	0,000	353,982	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1822,400	0,000	1822,400	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	318,333	0,000	318,333	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
5	03-04-0932/029	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1449,751	0,000	1449,751	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	357,246	0,000	357,246	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1159,284	0,000	1159,284	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	233,746	0,000	233,746	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	355,887	0,000	355,887	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2526,852	0,000	2526,852	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	331,100	0,000	331,100	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
6	03-04-0932/030	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1199,229	0,000	1199,229	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,233	0,000	193,233	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	841,976	0,000	841,976	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	199,500	0,000	199,500	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1275,657	0,000	1275,657	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	220,905	0,000	220,905	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1216,669	0,000	1216,669	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186,644	0,000	186,644	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	158,233	0,000	158,233	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	165,707	0,000	165,707	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1134,837	0,000	1134,837	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	193,588	0,000	193,588	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1683,040	0,000	1683,040	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	130,904	0,000	130,904	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1857,526	0,000	1857,526	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1926,429	0,000	1926,429	Северная 9-я линия, 11
8	03-04-202	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	229,673	0,000	229,673	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2032,400	0,000	2032,400	Северная 9-я линия, 13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2536,830	0,000	2536,830	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	230,200	0,000	230,200	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1148,263	0,000	1148,263	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	117,762	0,000	117,762	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2679,662	0,000	2679,662	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
10	03-04-307	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	436,084	0,000	436,084	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	902,000	0,000	902,000	Северная 9-я линия, 17
11	03-04-308	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	101,130	0,000	101,130	Северная 9-я линия, 17
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	101,130	0,000	101,130	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 17
11	03-04-308	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2197,909	0,000	2197,909	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	455,945	0,000	455,945	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			8743,343	0,000	8743,343	48232,062	0,000	48232,062	

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



ФИО

10 200

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м	Перерасчет ГВ, куб. м	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1145.964	0.000	1145.964	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	252.508	0.000	252.508	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	938.726	0.000	938.726	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	149.569	0.000	149.569	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1511.103	0.000	1511.103	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	280.537	0.000	280.537	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1295.828	0.000	1295.828	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	246.412	0.000	246.412	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1488.845	0.000	1488.845	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	261.490	0.000	261.490	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1385.253	0.000	1385.253	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	248.071	0.000	248.071	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	559.910	0.000	559.910	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	268.705	0.000	268.705	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1569.087	0.000	1569.087	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	260.554	0.000	260.554	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1084.209	0.000	1084.209	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	208.102	0.000	208.102	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1499.243	0.000	1499.243	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	310.597	0.000	310.597	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1082.917	0.000	1082.917	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209.911	0.000	209.911	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1018.767	0.000	1018.767	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	164.935	0.000	164.935	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1780.737	0.000	1780.737	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	285.103	0.000	285.103	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1690.104	0.000	1690.104	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	255.202	0.000	255.202	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
5	03-04-0932/029	По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1475.240	0.000	1475.240	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	286.050	0.000	286.050	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1165.997	0.000	1165.997	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	186.716	0.000	186.716	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	827.581	0.000	827.581	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1939.259	0.000	1939.259	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	259.700	0.000	259.700	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
6	03-04-0932/030	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1103.475	0.000	1103.475	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	152.257	0.000	152.257	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	884.929	0.000	884.929	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	159.562	0.000	159.562	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1218.698	0.000	1218.698	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	174.658	0.000	174.658	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1171.190	0.000	1171.190	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
7	03-04-201	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	150.913	0.000	150.913	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	148.698	0.000	148.698	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1046.349	0.000	1046.349	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	160.016	0.000	160.016	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1539.150	0.000	1539.150	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	108.749	0.000	108.749	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 9
8	03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1599.420	0.000	1599.420	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161.136	0.000	161.136	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1729.049	0.000	1729.049	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.066	0.000	190.066	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1921.720	0.000	1921.720	Северная 9-я линия, 13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261.008	0.000	261.008	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2225.380	0.000	2225.380	Северная 9-я линия, 15
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190.234	0.000	190.234	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	1051.922	0.000	1051.922	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	98.214	0.000	98.214	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2426.767	0.000	2426.767	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	339.660	0.000	339.660	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	715.000	0.000	715.000	Северная 9-я линия, 17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	109.276	0.000	109.276	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 17
10	03-04-307	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	2066.708	0.000	2066.708	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	373.037	0.000	373.037	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
11	03-04-308	ПУ на доме	Горячая вода	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
12	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			7041.942	0.000	7041.942	44158.527	0.000	44158.527	

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



Заместитель
начальника филиала сбыта №2
по реализации тепловой энергии
Н.Г. Голуб

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за март 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением						Всего ГВ	
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1272,175	0,000	1272,175	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209,785	0,000	209,785	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1082,179	0,000	1082,179	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	127,619	0,000	127,619	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1716,083	0,000	1716,083	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	234,565	0,000	234,565	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1396,612	0,000	1396,612	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1664,187	0,000	1664,187	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	215,395	0,000	215,395	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1522,270	0,000	1522,270	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	207,421	0,000	207,421	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		Норматив	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	559,910	0,000	559,910	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,766	0,000	214,766	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1770,827	0,000	1770,827	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	214,372	0,000	214,372	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1242,697	0,000	1242,697	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопление	2,374	0,000	2,374	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	187,731	0,000	187,731	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1758,808	0,000	1758,808	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопление	5,705	0,000	5,705	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
4	03-04-0932/028	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1213,992	0,000	1213,992	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопление	274,443	0,000	274,443	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1213,992	0,000	1213,992	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	192,456	0,000	192,456	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1187,030	0,000	1187,030	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	145,072	0,000	145,072	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
		ПУ у потребителя	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1892,494	0,000	1892,494	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
5	03-04-0932/029	ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	247,728	0,000	247,728	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1931,408	0,000	1931,408	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	221,642	0,000	221,642	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1414,248	0,000	1414,248	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	242,503	0,000	242,503	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1186,765	0,000	1186,765	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	153,570	0,000	153,570	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
6	03-04-0932/030	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2541,149	0,000	2541,149	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	224,200	0,000	224,200	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1190,877	0,000	1190,877	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	124,807	0,000	124,807	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	854,314	0,000	854,314	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,348	0,000	133,348	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	94,478	0,000	94,478	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
7	03-04-201	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1308,831	0,000	1308,831	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	146,672	0,000	146,672	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1284,535	0,000	1284,535	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	125,717	0,000	125,717	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	104,715	0,000	104,715	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	112,899	0,000	112,899	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1166,650	0,000	1166,650	Северная 9-я линия, 21
8	03-04-202	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	133,275	0,000	133,275	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 21
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1723,850	0,000	1723,850	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	88,928	0,000	88,928	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1834,508	0,000	1834,508	Северная 9-я линия, 7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	161,136	0,000	161,136	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1885,963	0,000	1885,963	Северная 9-я линия, 11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	157,276	0,000	157,276	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11
9	03-04-203	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2068,050	0,000	2068,050	Северная 9-я линия, 13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	261,008	0,000	261,008	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 13
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2356,470	0,000	2356,470	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	163,419	0,000	163,419	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 15
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1162,178	0,000	1162,178	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	85,743	0,000	85,743	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2662,600	0,000	2662,600	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
10	03-04-307	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	281,934	0,000	281,934	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	869,000	0,000	869,000	Северная 9-я линия, 17
11	03-04-308	По расчету	Т/Эн. Отопление	89,437	0,000	89,437	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 17
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2226,832	0,000	2226,832	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
12	Итого по:	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	303,272	0,000	303,272	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия, 1 корпус 3
		Государственное бюджетное учреждение		6002,168	0,000	6002,168	48041,970	0,000	48041,970	

начальник отделения СБН №2
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Н.Г. ГОРУБ