

10000

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03-1102/16  
о назначении административного наказания**

07 ИЮН 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № СВ-1102/16 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГБУ "Жилищник района Северный"

**У С Т А Н О В И Л:**

17 мая 2016г. главным специалистом Мосжилинспекции Маркеловым М.П. на основании Распоряжения № РЛ-СВ-00654 от 04.05.2016г. в рамках рассмотрения обращений №№ ГР-03-4112/1631.03.2016г.; ГР-03-4141/16 от 01.04.2016г.; ГР-03-4427/16 от 12.04.2016г. по адресу: **127204 г. Москва 9-я Северная линия дом 13.** Лицом, ответственным за содержание жилого дома по указанному адресу, является Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северный».

В ходе проверки установлено следующее:

- в подъезде №3 находится в неисправном состоянии фотозавеса правого пассажирского лифта;
- в подъезде №2 у левого пассажирского лифта отсутствует фотозавеса;
- в подъезде №5 фотозавесы правого и левого пассажирских лифтов находятся в неисправном состоянии;
- в подъездах №№ 2, 3, 4 в пожарных шкафах отсутствуют пожарные рукава.

В результате нарушены требования п. 5.10.2, п. 5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ОПЛАЧЕНО

08.08.2016



